



Акт выявления бесхозного объекта инженерно-коммунального назначения

г. Москва

"9" 10 2025 г.

1. Комиссия в составе: ПАО "МОЭК" Филиал 9 президент №8,
ул. Района Аэропорт

выявила и произвела обследование объекта инженерно-коммунального назначения,
расположенного по адресу:

ул. Ленинский дом 10 кат 1

2. В результате обследования установлено:

2.1. Правообладатель: —

2.2. Вид объекта: РС 40, ГРС

2.3. Наличие присоединения к сетям: —

2.4. Год постройки: —

2.5. Диаметр (мм): 80 мм 40, 80 мм ГРС

2.6. Протяженность: 105 м

2.7. Материал труб: сталь

2.8. Глубина заложения: —

2.9. Наполнение: —

2.10. Наличие технической документации: отсутствует

3. Установлено следующее:

3.1. Замечания:

металлическая сеть имеет признаки бесхозного объекта,
тех. состояние неудовлетворительное, на ТС имеются повреждения

3.2. Заключение (выводы):

Металлическая сеть не находится в собственности, аренду или
другим видом права ПАО "МОЭК", в том числе не передана в
эксплуатацию или объект с признаками бесхозяйности.

Представители:

Иван Викторович Л.В.
И.В. Кузнецов

Схема расположения теплосети по адресу: 1-й Балтийский пер., дом 3/25 (ул. Балтийская, д. 10, корп. 1)

