

УТВЕРЖДАЮ

«14» 10 2025 г.

АКТ
Комиссионного обследования бесхозяйного объекта инженерно-коммунального назначения
и его технического состояния

г. Москва

«14» 10 2025 г.

Комиссия в составе:

Верхуцкий Специалист управл. Королевского р-на
Начальник ОЖиТН КВ.М.ЭД. Мамурин И.А.

выявила и произвела обследование объекта инженерно-коммунального назначения,
расположенного по адресу: ул. Острякова, д.15А- ул. Острякова, д.15А, стр.2

В результате обследования установлено:

1. Правообладатель – не выявлен
2. Наличие присоединения к сетям да
3. Год постройки 1990
4. Диаметр (мм) ЦО 2хДу50; ГВС 1хДу65
5. Протяженность 213, 0 п.м.
6. Материал труб ЦО сталь черная; ГВС сталь оцинкованная
7. Глубина заложения 1,50м
8. Наполнение: -
9. Наличие технической документации отсутствует

Установлено следующее:

Замечания:

Тепловая сеть имеет код БТИ: 09.0005004.10560, L=70 м
ЕГРН Бесхозяйная сеть 77-77/022-77/012/211/2016-359/1
от 12.10.2016

Заключение (выводы):

Тепловая сеть не находится в собственности, аренде и другом виде права ПАО «МОЭК»,
а также не передавалась как объект с признаками бесхозяйности.

Представители:

И.С. Широва
И.А. Мамурин

Директор Предприятия №8 «Сокол»
Филиала №9 ПАО «МОЭК»

Т.Ш. Эльмурзаев
Т. Ш. Эльмурзаев

Приложение: Схема расположения объекта

Схема расположения объекта

Абонент: 02-04-0315/006

Адрес: ул. Острякова, д. 15А, д. 15А, стр. 2

