

УТВЕРЖДАЮ

Префектура САО г. Москвы

«__» _____ 2026 г

АКТ
выявления бесхозяйного объекта инженерно-коммунального
назначения

г. Москва

« 12 » августа 2026 г.

1. Комиссия в составе: от Управы района Восточное Дегунино г. Москвы Начальник отдела Мустаев С.П. и Вед. инженер РКС №8 ПЭУКС АО «Мосводоканал» Козлов М.А.

выявила и произвела обследование объекта инженерно-коммунального назначения: по адресу: г. Москва, Дубнинская ул., вл.28, к.4

2. В результате обследования установлено:

2.1. Правообладатель: Не установлен

2.2. Вид объекта: канализационная сеть

2.3. Наличие присоединения к сетям: АО «Мосводоканал» имеется

2.4. Год постройки: 1999

2.5. Диаметр (мм) 200мм

2.6. Протяженность (м): 37,84

2.7. Материал труб: чугун

2.8. Глубина заложения (м): 2,5м

2.9. Наполнение: 0,2Д

2.10. Наличие технической документации. отсутствует

3. Установлено следующее:

3.1. Замечания: В интервалах звук слышен, свет виден. Колодцы и горловины в удовлетворительном состоянии. Металлические части подвержены незначительной коррозии.

3.2. Заключение (выводы): В кадастровом паспорте (77:09:0002028:15744) учтен выпуск L=4,06м, не подлежит передаче. Канализационная сеть L=37,84м подлежит передаче в собственность г. Москвы в соответствии с Порядком взаимодействия органов исполнительной власти в целях выявления бесхозяйных объектов ИКН (Приложение к постановлению Правительства Москвы от 31 июля 2025г. №1862-ПП). Требуется корректировка кадастрового паспорта в части исключения протяженности выпуска L=4,06м.

Представители:

от Управы Восточное Дегунино


от РКС-8

ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ

/ Мустаев С.П. /

/ Козлов М.А. /

Приложение - схема расположения объекта (см. на обороте).



Дубнинская ул., 28, к.4
Д=200мм, чугун, L=37,84м

МОЙКА

Выпуск Д=100мм,чугун,L=4,09м
Не подлежит передаче