

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2026г.

Акт  
выявления бесхозяйного объекта инженерно-коммунального назначения

г. Москва

" 12 " 05 2026 г.

**1. Комиссия в составе:**

Представитель Префектуры САО в лице \_\_\_\_\_;

Представитель Управы р-на «Восточное Дегунино» в лице наст. акт. Мурашев С.П.;

Представитель ПАО «МОЭК» в лице директора Предприятия №2 Филиала №3 Новосёлова В.С.;

выявила и произвела обследование объекта инженерно-коммунального назначения, расположенного по адресу: **г. Москва, ул. Дубнинская, д. 20А**

2. В результате обследования установлено:

2.1. Правообладатель: не установлен

2.2. Вид объекта:

Тепловая сеть (тепловой ввод) на участке от «ТЧК. №4 - аб. 03-06-0924/234».

2.3. Наличие присоединения к сетям:

прямое технологическое присоединение к сетям ПАО «МОЭК»

2.4. Год постройки: - 2021г

2.5. Диаметр (мм): - 2Ду65мм

2.6. Протяженность: - 95,04м

2.7. Материал труб: сталь в ППУ

2.8. Глубина заложения: 2,5м

2.9. Наполнение: вода

2.10. Наличие технической документации: - отсутствует

3. Установлено следующее: Балансовая принадлежность тепловой распределительной сети не установлена, балансодержатель не определен.

3.1. Замечания:

---

---

---

---

3.2. Заключение (выводы):

Тепловая сеть (тепловой ввод) по адресу: **тчк. №4 - аб. 03-06-0924/234** на балансе ПАО «МОЭК», Управы района «Восточное Дегунино» не числится;

---

---

**Представители:**


Представитель Префектуры CAO \_\_\_\_\_ /

Представитель Управы р-на «Восточное Дегунино» \_\_\_\_\_ / *Муромцев С.П.*

Представитель ПАО «МОЭК» \_\_\_\_\_ / *Новоселов В.С.*



Приложение - схема расположения объекта.



Адрес: Москва, муниципальное образование Восточное Дегунино, Дубнинская (Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальное образование Восточное Дегунино, ул. Дубнинская, вл. 24)

Кадастровый номер: 77:09:0002028:17010