

УТВЕРЖДАЮ

Префектура САО г. Москвы

« ____ » _____ 2026 г

**АКТ
выявления бесхозяйного объекта инженерно-коммунального
назначения**

г. Москва

« 20 » мая 2026 г.

1. Комиссия в составе: от Управы района Восточное Дегунино г. Москвы Начальник отдела Мустаев С.П. и Вед. инженер РКС №8 ПЭУКС АО «Мосводоканал» Козлов М.А.

выявила и произвела обследование объекта инженерно-коммунального назначения: по адресу: г. Москва Дубнинская ул., 75с10;

2. В результате обследования установлено:

2.1. Правообладатель: Не установлен

2.2. Вид объекта: канализационная сеть

2.3. Наличие присоединения к сетям: АО "Мосводоканал"- имеется

2.4. Год постройки: 2008

2.5. Диаметр (мм) 200мм

2.6. Протяженность (м): 20,5м

2.7. Материал труб: ВЧШГ: ВЧШГ с ЦПП

2.8. Глубина заложения (м): 3,45

2.9. Наполнение: 0,3Д

2.10. Наличие технической документации. имеется

3. Установлено следующее:

3.1. Замечания: В интервалах звук слышен, свет виден. Колодцы и горловины в удовлетворительном состоянии. Металлические части подвержены незначительной коррозии.

3.2. Заключение (выводы): В кадастровом паспорте учтен выпуск L=10,10м, не подлежит передаче. Канализационная сеть L=20,5м подлежит передаче в собственность г. Москвы в соответствии с Порядком взаимодействия органов исполнительной власти в целях выявления бесхозяйных объектов ИКН (Приложение к постановлению Правительства Москвы от 31 июля 2025г. №1862-ПП). Требуется корректировка кадастрового паспорта в части исключения протяженности выпуска L=10,10м.

Представители:

от Управы Восточное Дегунино

/ Мустаев С.П. /

от РКС-8

/ Козлов М.А. /



Приложение - схема расположения объекта (см. на обороте).

